

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2023 0:00:00 - 31.03.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Танкистов ул, д. 12 (2.1 МКД (УК "Квант"))

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 292597

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 532868
Обратка: ПРЭМ SN 560533
Подача, горячая вода: ПРЭМ SN 644209

Датчик температуры:
КТСП-Н SN 40980
КТСП-Н SN 40980x

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2023	60.49	51.67	8.82	396.19	392.79	0.00	389.43	387.82	1.61	0.00	0.00	3.427	24.0	0.0	
02.03.2023	63.79	54.05	9.74	396.58	392.82	0.00	389.14	387.39	1.75	0.00	0.00	3.790	24.0	0.0	
03.03.2023	67.46	56.68	10.78	397.09	392.93	0.00	388.86	386.98	1.88	0.00	0.00	4.188	24.0	0.0	
04.03.2023	62.26	53.20	9.06	396.43	392.78	0.00	389.29	387.48	1.81	0.00	0.00	3.519	24.0	0.0	
05.03.2023	55.48	48.21	7.27	395.59	392.59	0.00	389.87	388.19	1.68	0.00	0.00	2.826	24.0	0.0	
06.03.2023	54.23	47.20	7.03	395.33	392.52	0.00	389.84	388.32	1.52	0.00	0.00	2.736	24.0	0.0	
07.03.2023	58.04	49.99	8.05	395.82	392.65	0.00	389.57	387.97	1.60	0.00	0.00	3.131	24.0	0.0	
08.03.2023	58.51	50.42	8.09	395.99	392.78	0.00	389.65	388.01	1.64	0.00	0.00	3.146	24.0	0.0	
09.03.2023	52.95	46.40	6.55	395.26	392.47	0.00	389.93	388.38	1.55	0.00	0.00	2.546	24.0	0.0	
10.03.2023	49.66	43.86	5.80	394.85	392.33	0.00	390.21	388.68	1.53	0.00	0.00	2.257	24.0	0.0	
11.03.2023	53.71	46.72	6.99	395.27	392.44	0.00	389.84	388.32	1.52	0.00	0.00	2.717	24.0	0.0	
12.03.2023	58.68	50.53	8.15	395.83	392.57	0.00	389.45	387.78	1.67	0.00	0.00	3.169	24.0	0.0	
13.03.2023	51.00	45.04	5.96	394.97	392.39	0.00	390.05	388.56	1.49	0.00	0.00	2.321	24.0	0.0	
14.03.2023	53.02	46.19	6.83	395.19	392.47	0.00	389.91	388.48	1.43	0.00	0.00	2.657	24.0	0.0	
15.03.2023	52.08	45.71	6.37	395.03	392.40	0.00	389.93	388.44	1.49	0.00	0.00	2.480	24.0	0.0	
16.03.2023	49.62	43.86	5.76	394.75	392.35	0.00	390.11	388.67	1.44	0.00	0.00	2.246	24.0	0.0	
17.03.2023	47.28	42.11	5.17	394.49	392.31	0.00	390.26	388.95	1.31	0.00	0.00	2.017	24.0	0.0	
18.03.2023	47.60	42.22	5.38	394.54	392.31	0.00	390.24	388.90	1.34	0.00	0.00	2.097	24.0	0.0	
19.03.2023	54.21	47.11	7.10	395.34	392.58	0.00	389.84	388.39	1.45	0.00	0.00	2.763	24.0	0.0	
20.03.2023	49.26	43.61	5.65	394.69	392.36	0.00	390.10	388.75	1.35	0.00	0.00	2.199	24.0	0.0	
21.03.2023	48.43	42.86	5.57	394.59	392.32	0.00	390.14	388.82	1.32	0.00	0.00	2.167	24.0	0.0	
22.03.2023	48.47	42.96	5.51	394.63	392.38	0.00	390.19	388.88	1.31	0.00	0.00	2.146	24.0	0.0	
23.03.2023	48.71	43.07	5.64	289.94	288.05	0.00	286.63	285.44	1.19	0.00	0.00	1.616	24.0	0.0	*
24.03.2023	47.48	42.28	5.20	394.37	392.18	0.00	390.10	388.75	1.35	0.00	0.00	2.023	24.0	0.0	
25.03.2023	46.19	41.30	4.89	394.27	392.18	0.00	390.20	388.94	1.26	0.00	0.00	1.904	24.0	0.0	
26.03.2023	46.24	41.35	4.89	394.34	392.29	0.00	390.26	389.04	1.22	0.00	0.00	1.903	24.0	0.0	
27.03.2023	44.27	39.96	4.31	393.98	392.05	0.00	390.23	389.01	1.22	0.00	0.00	1.674	24.0	0.0	
28.03.2023	46.13	41.32	4.81	394.05	391.98	0.00	389.98	388.75	1.23	0.00	0.00	1.871	24.0	0.0	
29.03.2023	49.87	43.96	---	---	---	---	389.85	388.49	1.36	0.00	0.00	2.299	24.0	0.0	
30.03.2023	48.67	43.31	5.36	394.34	392.07	0.00	389.87	388.48	1.39	0.00	0.00	2.084	24.0	0.0	
31.03.2023	47.82	42.61	5.21	398.21	395.98	0.00	393.85	392.50	1.35	0.00	0.00	2.047	24.0	0.0	
Средние:	52.31	45.80	6.53	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	11751.95	11672.32	0.00	11986.82	11941.56	45.26	---	---	77.966	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2023	157790.12	137402.94	0.17	155478.03	135777.20	19700.83	1133.887	18943.0	3193.0
31.03.2023	169936.61	149467.43	0.17	167464.85	147718.76	19746.09	1211.853	19687.0	3193.0
Итого:	12146.49	12064.49	0.00	11986.82	11941.56	45.26	77.966	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации