

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2023 0:00:00 - 31.05.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Стахановская ул, д. 42 (МКД (УК "Квант"))
Прибор: ИМ2300 F-Z Заводской номер: KZ231
Точка измерения: Узел 1 (ПУ в проверке); Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 25753
Обратка: ПРИМ SN 25754

Датчик температуры: КТПТР-01 SN 13490
КТПТР-01 SN 13490a

Схема измерений: Теплосчетчик с част. датчиками (ЗСВ)

Дата	T1	T2	dt	Gm1	Gm2	Qm1	Qm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	т	т	т/ч	т/ч		Гкал	ч	ч
01.05.2023	69.60	56.98	12.61	56.50	56.89	2.35	2.37	-0.69	0.700	24.0	24.0
02.05.2023	71.51	58.96	12.56	61.19	61.51	2.55	2.56	-0.52	0.770	24.0	24.0
03.05.2023	71.91	61.43	10.48	73.31	73.54	3.05	3.06	-0.31	0.750	24.0	24.0
04.05.2023	67.97	55.21	12.76	57.33	57.73	2.39	2.41	-0.70	0.660	24.0	24.0
05.05.2023	67.80	54.66	13.13	48.97	49.42	2.04	2.06	-0.91	0.620	24.0	24.0
06.05.2023	69.17	55.72	13.46	54.32	54.68	2.26	2.28	-0.66	0.710	24.0	24.0
07.05.2023	66.45	51.75	14.70	45.58	46.01	1.90	1.92	-0.94	0.670	24.0	24.0
08.05.2023	70.09	57.04	13.06	56.44	56.78	2.35	2.37	-0.60	0.700	24.0	24.0
09.05.2023	68.33	53.56	14.77	46.87	47.36	1.95	1.97	-1.04	0.690	24.0	24.0
10.05.2023	68.70	53.85	14.85	48.83	49.29	2.03	2.05	-0.94	0.710	24.0	24.0
11.05.2023	67.22	51.94	15.28	46.92	47.40	1.95	1.98	-1.02	0.690	24.0	24.0
12.05.2023	70.46	56.51	13.95	55.81	56.19	2.33	2.34	-0.68	0.750	24.0	24.0
13.05.2023	69.88	57.16	12.72	54.33	54.71	2.26	2.28	-0.70	0.670	24.0	24.0
14.05.2023	66.63	52.48	14.15	47.72	48.17	1.90	1.92	-0.94	0.700	24.0	24.0
15.05.2023	69.17	52.68	16.49	44.84	45.32	1.87	1.89	-1.06	0.730	24.0	24.0
16.05.2023	69.75	55.19	14.56	47.82	48.26	1.99	2.01	-0.92	0.680	24.0	24.0
17.05.2023	70.82	58.23	12.60	51.71	52.12	2.15	2.17	-0.79	0.650	24.0	24.0
18.05.2023	70.21	57.17	13.04	51.57	51.99	2.15	2.17	-0.81	0.670	24.0	24.0
19.05.2023	68.21	56.35	11.87	55.76	56.16	2.23	2.25	-0.71	0.680	24.0	24.0
20.05.2023	68.99	54.48	14.51	47.61	48.07	1.98	2.00	-0.96	0.670	24.0	24.0
21.05.2023	70.89	58.64	12.25	55.04	55.42	2.29	2.31	-0.69	0.670	24.0	24.0
22.05.2023	70.74	57.39	13.35	55.15	55.48	2.30	2.31	-0.60	0.710	24.0	24.0
23.05.2023	70.60	58.83	11.77	59.89	60.18	2.50	2.51	-0.48	0.690	24.0	24.0
24.05.2023	71.24	60.88	10.36	63.02	63.31	2.63	2.64	-0.46	0.640	24.0	24.0
25.05.2023	49.93	42.73	7.20	25.27	25.36	1.05	1.06	-0.36	0.200	9.0	24.0
26.05.2023	37.70	35.98	1.72	15.63	15.73	0.65	0.66	-0.64	0.210	6.7	24.0
27.05.2023	69.73	59.00	10.73	59.87	60.13	2.49	2.51	-0.43	0.630	24.0	24.0
28.05.2023	68.87	57.82	11.05	58.26	58.53	2.43	2.44	-0.46	0.630	24.0	24.0
29.05.2023	69.21	57.36	11.86	57.53	57.80	2.40	2.41	-0.47	0.670	24.0	24.0
30.05.2023	69.23	59.94	9.30	62.39	62.60	2.60	2.61	-0.34	0.580	24.0	24.0
31.05.2023	69.37	60.70	8.67	64.51	64.70	2.69	2.70	-0.29	0.550	24.0	24.0
Средние:	67.75	55.50	12.25	---	---	2.18	2.20	-0.68	---	---	---
Итого:	---	---	---	1629.99	1640.84	---	---	---	20.050	711.7	744.0

Дата	Gm1	Gm2	Qt1	tm1	ts1
	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2023	58870.01	60190.01	2229.050	20343.5	21947.1
31.05.2023	60500.00	61830.85	2249.100	21055.1	22691.1
Итого:	1629.99	1640.84	20.050	711.7	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.06.2023 0:00:00 - 30.06.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Стахановская ул, д. 42 (МКД (УК "Квант"))
Прибор: ИМ2300 F-Z Заводской номер: KZ231
Точка измерения: Узел 1 (ПУ в проверке); Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 25753
Обратка: ПРИМ SN 25754

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 13490
КТПТР-01 SN 13490a

Схема измерений: Теплосчетчик с част. датчиками (ЗСВ)

Дата	T1	T2	dt	Gm1	Gm2	Qm1	Qm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	т	т	т/ч	т/ч		Гкал	ч	ч
01.06.2023	69.11	60.50	8.61	64.70	64.91	2.70	2.70	-0.32	0.560	24.0	24.0
02.06.2023	69.39	60.14	9.25	63.06	63.27	2.63	2.64	-0.33	0.570	24.0	24.0
03.06.2023	69.24	59.44	9.80	57.49	57.76	2.40	2.41	-0.47	0.570	24.0	24.0
04.06.2023	69.35	59.37	9.98	59.49	59.75	2.48	2.49	-0.44	0.590	24.0	24.0
05.06.2023	69.38	58.96	10.42	58.34	58.63	2.43	2.44	-0.50	0.590	24.0	24.0
06.06.2023	67.87	57.33	10.54	51.21	51.59	2.13	2.15	-0.74	0.540	24.0	24.0
07.06.2023	68.96	58.77	10.19	53.60	53.96	2.23	2.25	-0.67	0.550	24.0	24.0
08.06.2023	71.21	62.81	8.39	71.44	71.67	2.98	2.99	-0.32	0.600	24.0	24.0
09.06.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10.06.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11.06.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12.06.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13.06.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14.06.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15.06.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16.06.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17.06.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18.06.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19.06.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20.06.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21.06.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22.06.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23.06.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24.06.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25.06.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26.06.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27.06.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28.06.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29.06.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30.06.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Средние:	69.31	59.66	9.65	---	---	2.50	2.51	-0.47	---	---	---
Итого:	---	---	---	479.33	481.54	---	---	---	4.570	192.0	192.0

Дата	Gm1	Gm2	Qt1	tm1	ts1
	т	т	Гкал	ч	ч
31.05.2023	60500.00	61830.85	2249.100	21055.1	22691.1
08.06.2023	60979.33	62312.39	2253.670	21247.1	22883.1
Итого:	479.33	481.54	4.570	192.0	192.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации