

Отчет о суточных параметрах  
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Космонавтов ш, д. 84 А (2.1 МКД (УК "Квант"))  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: ВА704  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: Питерфлоу РС SN 15196  
Обратка: Питерфлоу РС SN 12647

Датчик температуры: КТПТР-06 SN 5058  
КТПТР-06 SN 5058А

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ. 2 узла.

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.09.2023	20.42	20.20	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
02.09.2023	20.54	20.19	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
03.09.2023	20.56	20.16	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
04.09.2023	20.56	20.11	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
05.09.2023	20.59	20.09	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
06.09.2023	20.64	20.10	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
07.09.2023	20.72	20.17	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
08.09.2023	20.65	20.09	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
09.09.2023	20.73	20.20	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
10.09.2023	20.81	20.27	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
11.09.2023	20.88	20.29	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
12.09.2023	20.85	20.27	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
13.09.2023	20.64	20.70	-0.06	0.00	0.00	0.02	0.08	-131.59	0.000	0.0	24.0
14.09.2023	20.26	20.85	-0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
15.09.2023	20.55	20.69	-0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
16.09.2023	21.06	20.90	0.16	0.01	0.02	0.21	0.50	-82.25	0.000	0.0	24.0
17.09.2023	21.74	20.78	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
18.09.2023	21.83	20.75	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
19.09.2023	21.78	20.71	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
20.09.2023	21.66	20.61	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
21.09.2023	21.14	27.07	-5.92	0.00	0.03	0.08	0.81	-161.94	0.000	0.0	24.0
22.09.2023	19.86	30.07	-10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
23.09.2023	20.50	31.19	-10.69	0.00	0.00	0.03	0.04	-19.19	0.000	0.0	24.0
24.09.2023	19.91	33.05	-13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
25.09.2023	20.82	31.22	-10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
26.09.2023	21.71	27.28	-5.56	0.01	0.00	0.26	0.07	117.31	0.000	0.0	24.0
27.09.2023	21.68	22.72	-1.04	0.00	0.00	0.00	0.04	-200.00	0.000	0.0	24.0
28.09.2023	21.00	31.81	-10.81	0.00	0.03	0.00	0.72	-200.00	0.000	0.0	24.0
29.09.2023	23.88	43.78	-19.90	0.00	0.00	0.00	0.04	-200.00	0.000	0.0	24.0
30.09.2023	23.71	40.16	-16.44	0.00	0.00	0.00	0.03	-200.00	0.000	0.0	24.0
Средние:	21.06	24.22	-3.16	0.00	0.00	---	---	-35.92	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	0.60	2.32	---	0.000	0.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2023	148917.33	147827.13	1469.430	11485.5	20958.7
30.09.2023	148917.92	147829.44	1469.430	11485.5	21678.7
Итого:	0.59	2.31	0.000	0.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации