

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2023 0:00:00 - 30.11.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Стахановская ул, д. 49 (2.1 МКД (УК "Квант"))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 167315
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 454837
Обратка: ПРЭМ SN 454341

Датчик температуры: КТС-Б SN 1219723
КТС-Б SN 1219723а

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | % | M1 | M2 | % | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|---------|---------|------|---------|---------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | | т | т | | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 01.11.2023 | 74.40 | 42.68 | 31.72 | 64.72 | 64.10 | 0.96 | 63.15 | 63.55 | -0.63 | -0.40 | 7.00 | 7.00 | 2.001 | 24.0 | 0.0 | |
| 02.11.2023 | 73.34 | 39.99 | 33.35 | 61.56 | 60.97 | 0.96 | 60.11 | 60.49 | -0.63 | -0.38 | 7.00 | 7.00 | 2.004 | 24.0 | 0.0 | |
| 03.11.2023 | 71.45 | 41.47 | 29.98 | 66.21 | 65.76 | 0.68 | 64.67 | 65.24 | -0.88 | -0.57 | 7.00 | 7.00 | 1.938 | 24.0 | 0.0 | |
| 04.11.2023 | 71.99 | 37.79 | 34.20 | 55.21 | 54.77 | 0.80 | 53.97 | 54.41 | -0.81 | -0.44 | 7.00 | 7.00 | 1.842 | 24.0 | 0.0 | |
| 05.11.2023 | 73.04 | 39.81 | 33.23 | 58.52 | 58.03 | 0.84 | 57.14 | 57.61 | -0.82 | -0.47 | 7.00 | 7.00 | 1.894 | 24.0 | 0.0 | |
| 06.11.2023 | 69.38 | 41.34 | 28.04 | 72.88 | 72.56 | 0.44 | 71.32 | 71.97 | -0.91 | -0.65 | 7.00 | 7.00 | 1.996 | 24.0 | 0.0 | |
| 07.11.2023 | 69.40 | 42.88 | 26.52 | 77.19 | 76.90 | 0.38 | 75.51 | 76.23 | -0.95 | -0.72 | 7.00 | 7.00 | 2.003 | 24.0 | 0.0 | |
| 08.11.2023 | 69.28 | 42.81 | 26.47 | 75.55 | 75.26 | 0.38 | 73.92 | 74.59 | -0.90 | -0.67 | 7.00 | 7.00 | 1.956 | 24.0 | 0.0 | |
| 09.11.2023 | 69.39 | 41.90 | 27.49 | 74.26 | 73.89 | 0.50 | 72.68 | 73.28 | -0.82 | -0.60 | 7.00 | 7.00 | 1.999 | 24.0 | 0.0 | |
| 10.11.2023 | 68.95 | 41.64 | 27.31 | 72.78 | 72.40 | 0.52 | 71.24 | 71.82 | -0.81 | -0.58 | 7.00 | 7.00 | 1.945 | 24.0 | 0.0 | |
| 11.11.2023 | 69.27 | 42.34 | 26.93 | 72.64 | 72.26 | 0.52 | 71.10 | 71.64 | -0.76 | -0.54 | 7.00 | 7.00 | 1.912 | 24.0 | 0.0 | |
| 12.11.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 13.11.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 14.11.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 15.11.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 16.11.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 17.11.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18.11.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 19.11.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 20.11.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 21.11.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 22.11.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 23.11.2023 | 87.48 | 41.83 | 45.65 | 80.21 | 79.99 | 0.27 | 78.22 | 78.85 | -0.80 | -0.63 | 7.67 | --- | 1.537 | 33.0 | 0.0 | |
| 24.11.2023 | 95.74 | 51.73 | 44.01 | 72.38 | 70.64 | 2.43 | 69.59 | 69.77 | -0.26 | -0.18 | 7.00 | 7.00 | 3.066 | 24.0 | 0.0 | |
| 25.11.2023 | 92.00 | 48.99 | 43.01 | 72.38 | 70.91 | 2.05 | 69.76 | 70.11 | -0.50 | -0.35 | 7.00 | 7.00 | 2.999 | 24.0 | 0.0 | |
| 26.11.2023 | 79.07 | 46.00 | 33.07 | 77.29 | 76.51 | 1.01 | 75.20 | 75.73 | -0.70 | -0.53 | 7.00 | 7.00 | 2.485 | 24.0 | 0.0 | |
| 27.11.2023 | 70.90 | 40.27 | 30.63 | 71.64 | 70.97 | 0.94 | 70.00 | 70.47 | -0.67 | -0.47 | 7.00 | 7.00 | 2.139 | 24.0 | 0.0 | |
| 28.11.2023 | 73.95 | 42.26 | 31.69 | 73.82 | 72.77 | 1.43 | 72.02 | 72.17 | -0.21 | -0.15 | 7.00 | 7.00 | 2.280 | 24.0 | 0.0 | |
| 29.11.2023 | 75.06 | 44.86 | 30.20 | 79.32 | 78.14 | 1.50 | 77.38 | 77.40 | -0.03 | -0.02 | 7.00 | 7.00 | 2.335 | 24.0 | 0.0 | |
| 30.11.2023 | 77.89 | 45.36 | 32.53 | 78.07 | 76.66 | 1.82 | 76.01 | 75.90 | 0.14 | 0.11 | 7.00 | 7.00 | 2.473 | 24.0 | 0.0 | |
| Средние: | 75.37 | 42.94 | 32.42 | --- | --- | 0.97 | --- | --- | -0.63 | --- | 7.04 | 7.00 | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | --- | --- | 1356.63 | 1343.49 | --- | 1322.99 | 1331.23 | --- | -8.24 | --- | --- | 40.804 | 465.0 | 0.0 | |

| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------|-----------|---------|---------|
| | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 31.10.2023 | 132629.11 | 130304.25 | 129081.52 | 128483.04 | 598.48 | 4065.313 | 8498.0 | 1468.0 |
| 30.11.2023 | 549.56 | 540.77 | 533.81 | 535.53 | -1.72 | 18.866 | 177.0 | 0.0 |
| Итого: | -132079.55 | -129763.48 | -128547.71 | -127947.51 | -600.20 | -4046.447 | -8321.0 | -1468.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации