

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2023 0:00:00 - 30.11.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Космонавтов ш, д. 84 А (2.1 МКД (УК "Квант"))

Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: ВА704

Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: Питерфлоу РС SN 15196

Обратка: Питерфлоу РС SN 12647

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ. 2 узла.

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 5058

КТПТР-06 SN 5058А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.11.2023	53.80	43.90	9.90	12.89	12.73	305.12	302.75	0.78	3.013	24.0	24.0
02.11.2023	52.26	42.86	9.39	12.89	12.74	305.35	303.00	0.77	2.862	24.0	24.0
03.11.2023	51.05	42.14	8.91	12.88	12.74	305.46	303.15	0.76	2.715	24.0	24.0
04.11.2023	50.76	42.10	8.66	12.88	12.73	305.34	303.00	0.77	2.640	24.0	24.0
05.11.2023	51.48	42.37	9.11	12.88	12.73	305.20	302.99	0.73	2.775	24.0	24.0
06.11.2023	51.99	42.67	9.33	12.88	12.73	305.19	302.94	0.74	2.841	24.0	24.0
07.11.2023	48.92	40.66	8.26	12.87	12.73	305.31	303.06	0.74	2.517	24.0	24.0
08.11.2023	49.73	41.32	8.41	12.86	12.73	305.02	302.96	0.68	2.560	24.0	24.0
09.11.2023	50.16	41.66	8.50	12.85	12.73	304.86	302.88	0.65	2.585	24.0	24.0
10.11.2023	51.12	42.41	8.71	12.87	12.73	305.18	302.97	0.73	2.654	24.0	24.0
11.11.2023	43.66	35.90	7.76	8.69	8.59	206.08	204.53	0.75	1.843	17.5	24.0
12.11.2023	50.54	40.27	10.27	11.83	11.70	280.53	278.54	0.71	2.425	24.0	24.0
13.11.2023	50.35	41.76	8.59	12.88	12.74	305.42	303.31	0.70	2.618	24.0	24.0
14.11.2023	50.80	42.06	8.74	12.88	12.75	305.49	303.32	0.71	2.664	24.0	24.0
15.11.2023	50.26	41.82	8.43	12.88	12.74	305.57	303.32	0.74	2.572	24.0	24.0
16.11.2023	43.96	37.22	6.74	9.27	9.17	219.88	218.28	0.73	1.912	17.3	24.0
17.11.2023	50.93	42.18	8.75	12.89	12.75	305.64	303.32	0.76	2.669	24.0	24.0
18.11.2023	53.13	43.47	9.66	12.90	12.75	305.58	303.18	0.79	2.946	24.0	24.0
19.11.2023	58.13	46.60	11.53	12.92	12.75	305.27	302.81	0.81	3.513	24.0	24.0
20.11.2023	59.93	47.67	12.26	12.92	12.74	305.05	302.60	0.81	3.733	24.0	24.0
21.11.2023	60.14	47.97	12.17	12.92	12.74	304.90	302.48	0.79	3.704	24.0	24.0
22.11.2023	58.40	46.76	11.65	12.91	12.74	304.94	302.55	0.79	3.545	24.0	24.0
23.11.2023	60.33	48.20	12.13	12.91	12.73	304.68	302.23	0.81	3.690	24.0	24.0
24.11.2023	62.92	49.75	13.16	12.92	12.73	304.41	301.99	0.80	4.001	24.0	24.0
25.11.2023	64.60	50.85	13.75	12.92	12.73	304.19	301.87	0.77	4.176	24.0	24.0
26.11.2023	58.08	46.45	11.63	12.90	12.74	304.76	302.59	0.71	3.538	24.0	24.0
27.11.2023	52.29	42.72	9.58	12.87	12.73	305.00	302.96	0.67	2.915	24.0	24.0
28.11.2023	50.42	41.50	8.92	12.86	12.73	305.06	303.11	0.64	2.715	24.0	24.0
29.11.2023	51.18	42.07	9.11	12.87	12.74	305.12	303.08	0.67	2.773	24.0	24.0
30.11.2023	50.93	42.01	8.92	12.87	12.73	305.23	303.06	0.71	2.715	24.0	24.0
Средние:	53.07	43.31	9.76	12.59	12.45	---	---	0.74	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	8944.85	8878.84	---	87.828	706.8	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2023	157070.19	155938.13	1525.829	12118.5	22422.7
30.11.2023	166015.03	164816.97	1613.658	12825.3	23142.7
Итого:	8944.84	8878.84	87.828	706.8	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации