

Отчет о суточных параметрах
(01.12.2023 0:00:00 - 31.12.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Космонавтов ш, д. 84 А (2.1 МКД (УК "Квант"))

Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: ВА704

Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: Питерфлоу РС SN 15196

Обратка: Питерфлоу РС SN 12647

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ. 2 узла.

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 5058

КТПТР-06 SN 5058А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.12.2023	52.56	43.63	8.93	14.00	13.84	331.73	329.15	0.78	2.951	24.0	24.0
02.12.2023	57.01	47.16	9.85	14.93	14.74	353.06	350.14	0.83	3.471	24.0	24.0
03.12.2023	60.23	49.48	10.74	14.93	14.73	352.49	349.54	0.84	3.781	24.0	24.0
04.12.2023	63.17	51.48	11.69	14.94	14.73	352.06	349.13	0.83	4.108	24.0	24.0
05.12.2023	62.74	51.21	11.53	14.94	14.73	352.05	349.16	0.82	4.053	24.0	24.0
06.12.2023	69.15	55.51	13.63	14.95	14.73	351.24	348.37	0.82	4.783	24.0	24.0
07.12.2023	73.15	57.93	15.22	14.97	14.72	350.77	347.87	0.83	5.335	24.0	24.0
08.12.2023	74.18	58.30	15.88	14.97	14.72	350.70	347.79	0.83	5.565	24.0	24.0
09.12.2023	71.67	56.18	15.49	14.97	14.73	351.15	348.27	0.83	5.436	24.0	24.0
10.12.2023	71.04	55.47	15.57	14.96	14.72	351.03	348.17	0.82	5.461	24.0	24.0
11.12.2023	70.37	54.92	15.45	14.95	14.71	350.92	348.09	0.81	5.415	24.0	24.0
12.12.2023	68.51	53.49	15.02	14.95	14.71	351.28	348.45	0.81	5.270	24.0	24.0
13.12.2023	68.68	53.33	15.35	14.96	14.72	351.39	348.62	0.79	5.388	24.0	24.0
14.12.2023	69.57	54.10	15.47	14.96	14.72	351.31	348.42	0.83	5.429	24.0	24.0
15.12.2023	63.81	50.31	13.50	14.94	14.72	351.95	349.06	0.82	4.743	24.0	24.0
16.12.2023	60.68	48.58	12.10	14.92	14.71	352.09	349.19	0.83	4.252	24.0	24.0
17.12.2023	55.80	45.08	10.71	14.91	14.72	352.61	349.87	0.78	3.769	24.0	24.0
18.12.2023	63.65	50.77	12.88	14.92	14.70	351.52	348.63	0.83	4.520	24.0	24.0
19.12.2023	61.20	49.35	11.85	14.92	14.71	351.86	348.91	0.84	4.163	24.0	24.0
20.12.2023	56.49	46.40	10.09	14.90	14.71	352.36	349.45	0.83	3.549	24.0	24.0
21.12.2023	52.61	43.76	8.85	14.89	14.72	352.81	350.04	0.79	3.116	24.0	24.0
22.12.2023	51.78	43.31	8.47	14.90	14.73	353.02	350.34	0.76	2.983	24.0	24.0
23.12.2023	51.84	43.52	8.32	14.89	14.73	352.95	350.30	0.75	2.929	24.0	24.0
24.12.2023	51.81	43.54	8.27	14.89	14.72	352.81	350.17	0.75	2.912	24.0	24.0
25.12.2023	54.67	45.49	9.17	14.89	14.72	352.43	349.73	0.77	3.226	24.0	24.0
26.12.2023	54.75	45.76	8.99	14.97	14.80	354.31	351.55	0.78	3.184	24.0	24.0
27.12.2023	55.55	46.25	9.30	14.86	14.69	351.61	348.92	0.77	3.262	24.0	24.0
28.12.2023	56.59	46.90	9.69	14.89	14.71	352.17	349.38	0.79	3.407	24.0	24.0
29.12.2023	60.92	49.85	11.07	14.97	14.77	353.13	350.29	0.81	3.903	24.0	24.0
30.12.2023	63.04	51.24	11.80	14.97	14.77	352.83	350.02	0.80	4.156	24.0	24.0
31.12.2023	66.26	53.18	13.08	14.98	14.76	352.39	349.59	0.80	4.603	24.0	24.0
Средние:	61.72	49.85	11.87	14.90	14.70	---	---	0.81	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	10894.02	10806.62	---	129.122	744.0	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.11.2023	166015.03	164816.97	1613.658	12825.3	23142.7
31.12.2023	176909.06	175623.58	1742.780	13569.3	23886.7
Итого:	10894.03	10806.61	129.122	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации