

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Стахановская ул, д. 42 (МКД (УК "Квант"))

Прибор: ИМ2300 F-Z Заводской номер: KZ231

Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ПРИМ SN 25753

Обратка: ПРИМ SN 25754

Схема измерений: Теплосчетчик с част. датчиками (ЗСВ)

Датчик температуры:

КТПТР-01 SN 13490

КТПТР-01 SN 13490a

Дата	T1	T2	dt	Gm1	Gm2	Qm1	Qm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	т	т	т/ч	т/ч		Гкал	ч	ч
01.03.2024	82.57	35.88	46.69	65.85	65.96	2.74	2.75	-0.17	3.060	24.0	24.0
02.03.2024	80.52	33.24	47.28	59.60	59.81	2.48	2.49	-0.35	2.790	24.0	24.0
03.03.2024	78.63	32.06	46.57	62.94	63.12	2.62	2.63	-0.29	2.920	24.0	24.0
04.03.2024	79.95	35.32	44.62	70.41	70.48	2.93	2.94	-0.10	3.130	24.0	24.0
05.03.2024	79.62	36.51	43.12	71.28	71.36	2.97	2.97	-0.11	3.070	24.0	24.0
06.03.2024	79.51	37.37	42.14	70.40	70.49	2.93	2.94	-0.13	2.950	24.0	24.0
07.03.2024	88.27	35.57	52.70	60.62	60.85	2.53	2.54	-0.38	3.190	24.0	24.0
08.03.2024	94.22	37.15	57.07	65.83	66.00	2.74	2.75	-0.26	3.760	24.0	24.0
09.03.2024	85.29	32.92	52.37	61.41	61.63	2.56	2.57	-0.36	3.220	24.0	24.0
10.03.2024	82.51	31.42	51.09	57.68	57.93	2.40	2.41	-0.43	2.940	24.0	24.0
11.03.2024	93.71	29.33	64.38	52.49	52.83	2.19	2.20	-0.65	3.380	24.0	24.0
12.03.2024	99.29	33.47	65.82	53.21	53.57	2.22	2.23	-0.67	3.500	24.0	24.0
13.03.2024	91.02	35.06	55.96	49.04	49.45	2.04	2.06	-0.83	3.000	20.3	24.0
14.03.2024	89.95	39.22	50.74	66.58	67.45	2.77	2.81	-1.30	3.370	24.0	24.0
15.03.2024	71.15	33.02	38.13	49.45	50.13	2.06	2.09	-1.37	2.330	17.9	24.0
16.03.2024	78.48	33.85	44.63	62.35	62.87	2.60	2.62	-0.83	2.780	24.0	24.0
17.03.2024	78.73	33.34	45.40	64.85	65.34	2.70	2.72	-0.75	2.940	24.0	24.0
18.03.2024	78.47	34.16	44.31	66.95	67.41	2.79	2.81	-0.68	2.950	24.0	24.0
19.03.2024	76.71	34.35	42.36	67.12	67.55	2.80	2.81	-0.64	2.820	24.0	24.0
20.03.2024	75.65	30.90	44.75	54.70	55.25	2.28	2.30	-1.00	2.440	24.0	24.0
21.03.2024	75.63	31.33	44.30	57.72	58.20	2.40	2.43	-0.83	2.550	24.0	24.0
22.03.2024	74.04	31.78	42.27	57.47	57.96	2.39	2.41	-0.85	2.420	24.0	24.0
23.03.2024	72.64	31.18	41.46	56.89	57.36	2.37	2.39	-0.82	2.350	24.0	24.0
24.03.2024	71.82	29.18	42.64	55.26	55.75	2.30	2.32	-0.88	2.340	24.0	24.0
25.03.2024	71.68	28.31	43.37	54.20	54.69	2.26	2.28	-0.90	2.340	24.0	24.0
26.03.2024	71.93	30.15	41.79	57.06	57.54	2.38	2.40	-0.84	2.370	24.0	24.0
27.03.2024	71.97	32.41	39.57	62.04	62.48	2.59	2.60	-0.71	2.440	24.0	24.0
28.03.2024	71.64	33.06	38.58	65.74	66.14	2.74	2.76	-0.61	2.520	24.0	24.0
29.03.2024	74.77	31.46	43.30	55.85	56.34	2.33	2.35	-0.87	2.400	24.0	24.0
30.03.2024	75.11	30.43	44.68	55.31	55.81	2.30	2.33	-0.90	2.470	24.0	24.0
31.03.2024	73.94	29.18	44.76	55.33	55.84	2.31	2.33	-0.92	2.480	24.0	24.0
Средние:	79.66	32.99	46.67	---	---	2.51	2.52	-0.66	---	---	---
Итого:	---	---	---	1865.63	1877.59	---	---	---	87.220	734.2	744.0

Дата	Gm1	Gm2	Qt1	tm1	ts1
	т	т	Гкал	ч	ч
29.02.2024	74219.14	75612.46	2813.200	26533.4	28596.5
31.03.2024	76084.77	77490.05	2900.420	27267.6	29340.5
Итого:	1865.63	1877.59	87.220	734.2	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации