

Отчет о суточных параметрах  
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Танкистов ул, д. 12 (2.1 МКД (УК "Квант"))

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 292597

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Поддача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 532868  
Обратка: ПРЭМ SN 560533  
Поддача, горячая вода: ПРЭМ SN 644209

Датчик температуры:  
КТСП-Н SN 40980  
КТСП-Н SN 40980x

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2024	57.25	49.73	7.52	414.77	411.68	0.00	408.39	406.84	1.55	0.00	0.00	3.071	24.0	0.0	
02.03.2024	56.30	48.92	7.38	414.62	411.62	0.00	408.41	406.91	1.50	0.00	0.00	3.014	24.0	0.0	
03.03.2024	57.76	50.15	7.61	414.71	411.64	0.00	408.17	406.64	1.53	0.00	0.00	3.104	24.0	0.0	
04.03.2024	57.75	50.14	7.61	414.65	411.58	0.00	408.17	406.66	1.51	0.00	0.00	3.104	24.0	0.0	
05.03.2024	57.34	49.86	7.48	414.57	411.54	0.00	408.16	406.64	1.52	0.00	0.00	3.050	24.0	0.0	
06.03.2024	62.29	53.19	9.10	415.30	411.74	0.00	407.82	406.20	1.62	0.00	0.00	3.702	24.0	0.0	
07.03.2024	66.18	56.29	9.89	415.69	411.76	0.00	407.33	405.59	1.74	0.00	0.00	4.026	24.0	0.0	
08.03.2024	60.88	52.48	8.40	414.90	411.46	0.00	407.77	406.10	1.67	0.00	0.00	3.421	24.0	0.0	
09.03.2024	59.77	51.52	8.25	414.74	411.45	0.00	407.77	406.18	1.59	0.00	0.00	3.358	24.0	0.0	
10.03.2024	66.41	56.28	10.13	415.58	411.56	0.00	407.18	405.42	1.76	0.00	0.00	4.118	24.0	0.0	
11.03.2024	69.11	58.36	10.75	415.97	411.69	0.00	406.94	405.13	1.81	0.00	0.00	4.373	24.0	0.0	
12.03.2024	66.80	56.76	10.04	415.66	411.64	0.00	407.19	405.41	1.78	0.00	0.00	4.083	24.0	0.0	
13.03.2024	62.99	53.90	9.09	415.27	411.57	0.00	407.66	405.94	1.72	0.00	0.00	3.704	24.0	0.0	
14.03.2024	56.92	49.53	7.39	414.43	411.28	0.00	408.09	406.45	1.64	0.00	0.00	3.010	24.0	0.0	
15.03.2024	55.24	48.21	7.03	414.34	411.37	0.00	408.40	406.76	1.64	0.00	0.00	2.868	24.0	0.0	
16.03.2024	54.26	47.53	6.73	414.22	411.36	0.00	408.43	406.93	1.50	0.00	0.00	2.743	24.0	0.0	
17.03.2024	53.07	46.63	6.44	414.06	411.28	0.00	408.53	407.03	1.50	0.00	0.00	2.623	24.0	0.0	
18.03.2024	52.04	45.90	6.14	413.91	411.24	0.00	408.57	407.06	1.51	0.00	0.00	2.509	24.0	0.0	
19.03.2024	51.64	45.42	6.22	413.93	411.22	0.00	408.65	407.12	1.53	0.00	0.00	2.536	24.0	0.0	
20.03.2024	52.57	46.23	6.34	413.98	411.28	0.00	408.56	407.05	1.51	0.00	0.00	2.582	24.0	0.0	
21.03.2024	51.84	45.73	6.11	413.90	411.29	0.00	408.61	407.15	1.46	0.00	0.00	2.490	24.0	0.0	
22.03.2024	49.91	44.27	5.64	413.69	411.20	0.00	408.75	407.31	1.44	0.00	0.00	2.297	24.0	0.0	
23.03.2024	49.10	43.66	5.44	413.65	411.24	0.00	408.87	407.42	1.45	0.00	0.00	2.223	24.0	0.0	
24.03.2024	48.87	43.40	5.47	413.68	411.22	0.00	408.93	407.45	1.48	0.00	0.00	2.231	24.0	0.0	
25.03.2024	49.25	43.70	5.55	413.53	411.11	0.00	408.72	407.28	1.44	0.00	0.00	2.266	24.0	0.0	
26.03.2024	49.50	43.92	5.58	413.39	410.99	0.00	408.57	407.15	1.42	0.00	0.00	2.276	24.0	0.0	
27.03.2024	49.47	43.85	5.62	413.49	411.12	0.00	408.68	407.28	1.40	0.00	0.00	2.289	24.0	0.0	
28.03.2024	51.41	45.23	6.18	413.73	411.20	0.00	408.53	407.10	1.43	0.00	0.00	2.520	24.0	0.0	
29.03.2024	51.43	45.16	6.27	413.83	411.25	0.00	408.61	407.22	1.39	0.00	0.00	2.555	24.0	0.0	
30.03.2024	51.06	45.03	6.03	413.73	411.21	0.00	408.57	407.19	1.38	0.00	0.00	2.462	24.0	0.0	
31.03.2024	49.08	43.53	5.55	413.40	411.03	0.00	408.63	407.28	1.35	0.00	0.00	2.263	24.0	0.0	
Средние:	55.73	48.53	7.19	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	12845.32	12752.82	0.00	12655.66	12607.89	47.77	---	---	90.871	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
29.02.2024	246785.21	225729.25	0.17	243070.34	223053.45	20016.89	1810.076	27727.0	3193.0
31.03.2024	259630.53	238482.07	0.17	255726.00	235661.34	20064.66	1900.947	28471.0	3193.0
Итого:	12845.32	12752.82	0.00	12655.66	12607.89	47.77	90.871	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации