

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Космонавтов ш, д. 84 А (2.1 МКД (УК "Квант"))

Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: ВА704

Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: Питерфлоу РС SN 15196

Обратка: Питерфлоу РС SN 12647

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ. 2 узла.

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 5058

КТПТР-06 SN 5058А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.03.2024	55.86	46.40	9.47	15.15	14.97	358.32	355.51	0.79	3.386	24.0	24.0
02.03.2024	54.07	45.20	8.87	15.15	14.97	358.70	355.88	0.79	3.174	24.0	24.0
03.03.2024	52.97	44.39	8.58	15.15	14.97	358.84	356.03	0.79	3.074	24.0	24.0
04.03.2024	54.02	45.31	8.71	15.14	14.97	358.54	355.71	0.79	3.118	24.0	24.0
05.03.2024	54.00	45.33	8.67	15.15	14.97	358.57	355.74	0.79	3.102	24.0	24.0
06.03.2024	54.85	46.01	8.84	15.14	14.96	358.32	355.48	0.79	3.162	24.0	24.0
07.03.2024	59.08	48.64	10.43	15.15	14.96	357.88	355.07	0.79	3.727	24.0	24.0
08.03.2024	62.72	51.33	11.39	15.16	14.96	357.34	354.50	0.80	4.065	24.0	24.0
09.03.2024	57.60	47.87	9.73	15.14	14.96	357.89	355.06	0.79	3.477	24.0	24.0
10.03.2024	55.33	46.17	9.16	15.14	14.96	358.13	355.32	0.79	3.273	24.0	24.0
11.03.2024	62.08	50.72	11.36	15.15	14.95	357.22	354.41	0.79	4.052	24.0	24.0
12.03.2024	65.59	53.16	12.42	15.16	14.95	356.88	354.06	0.79	4.428	24.0	24.0
13.03.2024	63.84	52.07	11.77	15.16	14.95	357.10	354.26	0.80	4.197	24.0	24.0
14.03.2024	60.71	49.87	10.84	15.15	14.95	357.50	354.65	0.80	3.869	24.0	24.0
15.03.2024	56.48	47.11	9.37	15.13	14.95	357.86	355.03	0.80	3.347	24.0	24.0
16.03.2024	53.67	45.06	8.61	15.14	14.96	358.39	355.57	0.79	3.079	24.0	24.0
17.03.2024	54.21	45.49	8.72	15.13	14.96	358.26	355.44	0.79	3.116	24.0	24.0
18.03.2024	54.42	45.73	8.68	15.13	14.95	358.10	355.27	0.79	3.103	24.0	24.0
19.03.2024	53.76	45.42	8.34	15.13	14.96	358.25	355.42	0.79	2.982	24.0	24.0
20.03.2024	52.34	44.27	8.07	15.13	14.96	358.52	355.72	0.78	2.887	24.0	24.0
21.03.2024	52.07	44.23	7.84	15.13	14.96	358.51	355.71	0.79	2.807	24.0	24.0
22.03.2024	50.12	42.87	7.25	15.12	14.96	358.67	355.88	0.78	2.593	24.0	24.0
23.03.2024	49.32	42.29	7.03	15.12	14.96	358.81	356.03	0.78	2.516	24.0	24.0
24.03.2024	48.83	41.96	6.87	15.13	14.97	358.95	356.18	0.77	2.462	24.0	24.0
25.03.2024	48.21	41.45	6.76	15.13	14.97	359.04	356.31	0.76	2.422	24.0	24.0
26.03.2024	49.30	42.27	7.03	15.13	14.97	358.97	356.22	0.77	2.519	24.0	24.0
27.03.2024	49.79	42.67	7.12	15.12	14.96	358.70	355.96	0.77	2.550	24.0	24.0
28.03.2024	49.40	42.36	7.04	15.14	14.98	359.30	356.54	0.77	2.524	24.0	24.0
29.03.2024	50.26	42.90	7.36	15.19	15.03	360.33	357.54	0.78	2.647	24.0	24.0
30.03.2024	50.23	42.69	7.54	15.20	15.04	360.54	357.77	0.77	2.711	24.0	24.0
31.03.2024	49.98	42.54	7.44	14.79	14.63	350.71	348.03	0.77	2.605	24.0	24.0
Средние:	54.36	45.61	8.75	15.13	14.95	---	---	0.79	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	11103.12	11016.28	---	96.972	744.0	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
29.02.2024	198030.61	196575.58	2005.282	15009.3	25326.7
31.03.2024	209133.73	207591.86	2102.254	15753.3	26070.7
Итого:	11103.13	11016.28	96.972	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации