

Отчет о суточных параметрах
(01.07.2026 0:00:00 - 31.07.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Танкистов ул, д. 12 (ООО "УК "КВАНТ" / ООО "Праводел")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 292597
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Поддача:

Обратка:

Поддача, горячая вода:

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 532868

ПРЭМ SN 560533

ПРЭМ SN 644209

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 40980

КТСП-Н SN 40980х

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.07.2026	22.72	22.84	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
02.07.2026	22.85	22.91	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
03.07.2026	22.87	22.92	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
04.07.2026	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
05.07.2026	23.28	23.26	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
06.07.2026	23.40	23.33	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
07.07.2026	23.57	23.48	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
08.07.2026	23.72	23.64	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
09.07.2026	23.80	23.74	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
10.07.2026	23.97	23.90	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
11.07.2026	24.07	24.02	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
12.07.2026	24.19	24.15	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
13.07.2026	24.23	24.22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
14.07.2026	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
15.07.2026	24.12	24.13	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
16.07.2026	23.96	24.01	-0.05	0.00	0.12	0.00	0.00	0.12	-0.12	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
17.07.2026	22.47	21.20	1.27	0.15	0.15	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
18.07.2026	23.63	23.36	0.27	0.12	0.12	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
19.07.2026	23.61	23.77	-0.16	0.12	0.24	0.00	0.12	0.24	-0.12	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
20.07.2026	23.70	23.80	-0.10	0.12	0.12	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
21.07.2026	23.63	23.86	-0.23	0.12	0.24	0.00	0.12	0.24	-0.12	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
22.07.2026	21.29	20.11	1.18	0.65	0.67	0.00	0.65	0.67	-0.02	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
23.07.2026	23.30	21.73	1.57	0.12	0.40	0.00	0.12	0.40	-0.28	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
24.07.2026	24.30	24.33	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
25.07.2026	24.61	24.68	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
26.07.2026	24.86	24.91	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
27.07.2026	25.13	25.17	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
28.07.2026	25.34	25.38	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
29.07.2026	25.47	25.52	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
30.07.2026	25.59	25.64	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
31.07.2026	25.60	25.67	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	23.89	23.77	0.12	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	1.40	2.06	0.00	1.40	2.06	-0.66	---	---	0.000	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.06.2026	428304.50	423084.15	3.25	421960.84	418278.61	3682.23	3132.734	47481.0	3887.0
31.07.2026	428305.90	423086.21	3.25	421962.24	418280.67	3681.57	3132.734	48225.0	3887.0
Итого:	1.40	2.06	0.00	1.40	2.06	-0.66	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации